

Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.422 din 22.11.2019

**SRL "Cimișlia - gaz"
(OST)**

**RAPORT
cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție
a gazelor naturale pentru perioada anului 2020**

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCt), - 24529

inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC) - 23704, numărul locurilor de consum ale CC - 23704

Numărul de consumatori noncasnici (CN) - 500, numărul locurilor de consum ale CN - 825

Inginer-șef

Natalia Stoian

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz"

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă P/medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimislia	s. Gradiste	PRG№9	PJ	02.01.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	45	0	45	P		Racordarea noilor consumatori la rețea
Cimislia	or.Cimislia	PRG№71 PRG№112	PM	15.01.2020	13:15		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG№71; PRG№112.
Cimislia	s. Costangalia	GRP	PM	21.01.2020	10:30		6:00:00	6:00:00	130	0	130	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la GRP.
Cimislia	s. Fetita	PRG№10 PRG№13 PRG№15 PRG№16	PM	22.01.2020	8:30		7:00:00	7:00:00	11	0	11	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG№10; PRG№13; PRG№15 PRG№16.
Cimislia	or.Cimislia	Gazoduct P/Î spre s.Javgur, Maximeni, Ialpujeni, Marienfeld.	PI	08.02.2020	15:30		3:10:00	3:10:00	222	7	229	N	AT	Efectuarea lucrărilor de terasament la construcția drumurilor de către firma "Onur Tashhaunt" necoordonate cu operatorul de distribuție.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №104 PRG№136 PRG№130 PRG№101 PRG№101	PM	19.02.2020	8:30		7:00:00	7:00:00	22	2	24	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG №104; PRG№136 PRG№130; PRG№101; PRG№101.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№61 PRG№33 PRG№49	PM	06.03.2020	8:30		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG№61; PRG№33; PRG№49 .
Cimislia	s.Gura-Galbenei	PRG№15	PJ	09.03.2020	9:00	-	5:00:00	5:00:00	12	0	12	P		Racordarea noilor consumatori la rețea
Cimislia	s.Valea-Perjei	PRG№2	PJ	12.03.2020	9:00	-	5:00:00	5:00:00	18	0	18	P		Racordarea noilor consumatori la rețea
Cimislia	or.Cimislia	PRG№45 PRG№63 PRG№44	PM	12.03.2020	9:00	-	6:30:00	6:30:00	26	0	26	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG№45 ;PRG№63 ; PRG№44
Cimislia	or.Cimislia	PRG№69 PRG№62 PRG№118	PM	13.03.2020	9:00	-	6:30:00	6:30:00	8	2	10	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG№69; PRG№62 ; PRG№118
Cimislia	or.Cimislia	PRG№81 PRG№85	PM	16.03.2020	13:00	-	3:30:00	3:30:00	0	2	2	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG№81 ; PRG№85
Cimislia	or.Cimislia	PRG№61 PRG№32	PM	16.03.2020	8:30	-	7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG№61;PRG№32.
Cimislia	s. Gura-Galbenei	PRG-23	PJ	01.04.2020	17:10		0:30:00	0:30:00	3	0	3	N	AT	Conectarea, neautorizată a încălzitorului de apă la conducta de gaze naturale (suplinirea gazoductului de presiune joasă cu apă)
Cimislia	s. Gura-Galbenei	PRG №1	PJ	21.05.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	10	0	10	P		Racordarea noilor consumatori la rețea

Cimislia	or.Cimislia	PRG-13	PJ	26.05.2020	9:00		6:30:00	6:30:00	18	0	18	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG-13.
Cimislia	s. Gura-Galbenei	IKR №39	PJ	27.05.2020	14:30		2:00:00	2:00:00	11	0	11	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №39
Cimislia	s. Satul-Nou	PRG№2 PRG№18	PJ	28.05.2020	8:30		3:30:00	3:30:00	28	0	28	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№2 ;PRG№18.
Cimislia	s. Satul-Nou	PRG№10 PRG№4	PJ	29.05.2020	8:30		3:30:00	3:30:00	22	0	22	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№10; PRG№4.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№17	PJ	02.06.2020	8:00		1:30:00	1:30:00	5	0	5	N	AT	Conectarea, neautorizata a incalzitoului de apa la conducta de gaze naturale (suplinirea gazoductului de presiune joasa cu apa
Cimislia	Între s.Selemet - s.Satul-Nou	s.Selemet si s. Satul-Nou	PI	15.06.2020	9:40		5:35:00	5:35:00	270	4	274	N	AT	Deteriorarea g/d interrural p/i, in urma lucrarilor de terasament neautorizat.
Cimislia	or.Cimislia	Dispozitivul de inchidere Ø32mm pe peretele exterior al cladirii, str. M.Eminescu 10	PJ	05.06.2020	9:00		1:00:00	1:00:00	16	0	16	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Cimislia	or.Cimislia	Dispozitivul de inchidere Ø32mm pe peretele exterior al cladirii, str. M.Eminescu 37	PJ	05.06.2020	14:00		1:00:00	1:00:00	8	0	8	P		Racordarea noilor consumatori la retea
r.Hincesti	s. Nemteni	PRG№8	PJ	11.06.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	0	2	2	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Cimislia	str.V.Micle 26a	PRG№43	PJ	11.06.2020	13:00		3:00:00	3:00:00	23	0	23	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№14 PRG№16	PJ	12.06.2020	8:30		6:30:00	6:30:00	17	0	17	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№14 ; PRG№16.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG № 22 PRG№ 25	PJ	15.06.2020	8:30		6:30:00	6:30:00	29	0	29	P		Efectuarea lucrariloe de reparatie si profilaxie la PRG № 22; PRG№ 25.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№7 str. G. Ureche4	PJ	14.06.2020	15:10		24:55:00	24:55:00	8	0	8	N	FM	Caderea g/d de pe piloni in urma ploilor abundente si a inundatiilor.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№27	PJ	16.06.2020	8:30		6:30:00	6:30:00	6	0	6	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№27.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№28	PJ	16.06.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	5	0	5	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Cimislia	s. Suric	PRG№1 PRG№2	PJ	16.06.2020	9:00		6:00:00	6:00:00	12	0	12	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№1; PRG№2.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№22	PJ	18.06.2020	14:30		2:00:00	2:00:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№22.
Cimislia	s.Mihailovca	IKR№4	PJ	18.06.2020	8:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№4.
Cimislia	s. Bogdanovca-Noua	IKR№1, IKR№2 IKR№10 IKR№12 IKR №14	PJ	18.06.2020	9:30		6:30:00	6:30:00	19	0	19	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№1 IKR№2; IKR№10; IKR№12; IKR №14.

Cimislia	or.Cimislia,	PPRG- or.Cimislia; PPRG- s. Ciucur-Minjiir, PPRG - s. Bogdanovca- Noua, PPRG- s. Bogdanovca-Veche, PPRG- s.Dimitrovca, PPRG- s. Topal, PPRG- s.Cenac.	PM	06.07.2020	9:00				2126	79	2205	P		Verificarea la etansietate g/t, subteran p/m inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanei de sectionare d.80mm la iesire in PPRG.
Cimislia	SE Mihailovca	Vana de sectionare p/î d.100mm spre SE Mihailovca, PPRG-2buc, PPRG-s.Selemet, PPRG- s.Satul-Nou, PPRG- s. Suric, PPRG-s.Batir	PM PJ	06.07.2020	9:00		55:00:00	55:00:00	1237	16	1253	P		Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PPRG inlocuirea dispozitivelor de inchidere la PPRG, inclusiv verificarea la etansietate a g/t p/m.
Cimişlia	or.Cimişlia	SRG-1buc, PRG-79buc,	PM	06.07.2020	9:00				3052	84	3136	P		Verificarea la etansietate g/t, subteran p/m inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a robinetului d.20mm la iesire in PRG.
Cimislia	SE Valea Perjei	Vana de sectionare p/î d.100mm spre SE Valea Perjei: PPRG-Hîrtop, PPRG-Ecaterinovca,PPRG-s.Valea Perjei, PPRG-s.Gradişte, PPRG-s.Coştangalia	PM	06.07.2020	9:00				1449	23	1472	P		Verificarea la etansietate g/t,subteran p/m. inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a robinetului de sectionare d.20mm la iesire in PRG .
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№41	PJ	22.07.2020	13:30		3:00:00	3:00:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№41.
Cimişlia	or.Cimislia str.C.Stamati,44	PRG№22	PJ	23.07.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	16	0	16	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Cimislia	SE Gura-Galbenei	SRG Gura-Galbenei vana de sectionare p/î d.100mm spre s.Gura-Galbenei, s.Albina, s.Fetita, s.Mereni	PÎ PJ	11.08.2020	9:00		47:30:00	47:30:00	1761	34	1795	P		Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la SRG,verificarea la etansietate g/t subteran, p/i,p/m.
Cimislia	s.Cenac	IKR №4	PJ	20.08.2020	13:00		3:30:00	3:30:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №4.
Cimislia	s.Batir	IKR№1	PJ	21.082020	13:00		3:30:00	3:30:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№1.
Cimislia	r.Cimislia str.Patria	PRG№41	PJ	25.082020	9:00		6:30:00	6:30:00	45	0	45	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№41.

Cimislia	s.Ciucur-Minjur	PRG№25	PJ	03.09.2020	9:00		6:30:00	6:30:00	3	0	3	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№25.
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	PRG№:7	PJ	07.09.2020	9:00		6:30:00	6:30:00	12	0	12	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№:7 .
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	PRG№3: PRG№8: PRG№11	PJ	07.09.2020	9:00		6:30:00	6:30:00	6	0	6	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№3: PRG№8: PRG№11.
Cimislia	or.Cimislia str.St cel Mare str.Suveranitatii	PRG№16 PRG№30	PJ	08.09.2020	9:00		6:30:00	6:30:00	19	0	19	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№16 ; PRG№30.
r.Hincesti	s.Nemțeni	vana Ø100 P/Î nod de evidență Bălăurești, SRG s. Nemțeni	PÎ, PM, PJ	10.09.2020	9:00		7:00:00	7:00:00	87	0	87	P	Verificarea la etansietate g/t, subteran p/l, p/m,p/j.
Cimișlia	s. Fetita	IKRN №24, IKRN№ 21	PJ	11.09.2020	8:30		7:30:00	7:30:00	2	0	2	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №24; IKRN№ 21.
Cimișlia	or. Cimișlia	str.Al.cel Bun,126	PJ	16.09.2020	9:30		7:00:00	7:00:00	12	0	12	P	Verificarea la etansietate a g/t,p/j,otel.
Cimișlia	or. Cimișlia	C.Stamati,18	PJ	21.09.2020	9:30		5:15:00	5:15:00	24	0	24	P	Verificarea la etansietate a g/t,p/j,otel.
Cimișlia	or. Cimișlia	V.Alecsandri,95, scara 2,3	PJ	17.09.2020	9:30		5:15:00	5:15:00	30	0	30	P	Verificarea la etansietate a g/t,p/j,otel.
Cimișlia	s.Mihailovca	PRG№15, PRG№4, PRG№3,	PJ	24.09.2020	9:00		7:00:00	7:00:00	11	0	11	P	Verificarea la etansietate a g/t,p/j,otel.
Cimișlia	or. Cimișlia	str.C.Stamati, 12/15	PJ	14.10.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	6	0	6	P	Racordarea noilor consumatori la retea
Cimișlia	s. Mihailovca	IKR№57 IKR№56	PJ	27.10.2020	8:30		7:30:00	7:30:00	2	0	2	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№57; IKR№56.
Cimislia	s. Selemet	PRG№1.1	PM	09.11.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	30	0	30	P	Racordarea noilor consumatori la retea
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№9 PRG№11	PM	16.11.2020	8:30		7:30:00	7:30:00	14	0	14	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№9; PRG№11.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№19	PM	25.11.2020	8:30		6:00:00	6:00:00	16	0	16	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№19.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№41	PJ	26.11.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	13	0	13	P	Racordarea noilor consumatori la retea
Cimislia	or.Cimislia	Str.M.Eminescu 49/6	PJ	11.12.2020	8:30		3:00:00	3:00:00	6	0	6	P	Verificarea la etansietate a g/t,p/j ,otel.
Cimislia	s.Ecaterinovca	IKR№12	PJ	24.12.2020	8:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№12.
Cimislia	s.Sagaidac	PRG №2a	PM	24.12.2020	9:00		5:00:00	5:00:00	2	0	2	P	Racordarea noilor consumatori la retea
Basarabeasca	or. Basarabeasca	PRG -32	PJ	14.01.2020	9.30		2:15:00	2:15:00	60	0	60	P	Verificarea la etansietate
Basarabeasca	s.Başcalia	PRG-34	PJ	27.01.2020	8.30		4:50:00	4:50:00	25	0	25	P	Verificarea la etansietate
Basarabeasca	or. Basarabeasca	PRG-2	PJ	27.01.2020	8.50		7:00:00	7:00:00	20	0	20	P	Verificarea la etansietate
Basarabeasca	s.Başcalia	PRG- 36	PJ	27.01.2020	13.40		3:20:00	3:20:00	15	0	15	P	Verificarea la etansietate
Basarabeasca	s.Başcalia	PRG -18	PJ	18.02.2020	08.15		8:55:00	8:55:00	20	0	20	P	Verificarea la etansietate
Basarabeasca	or. Basarabeasca	PRG- 45,47	PJ	19.02.2020	08.20		8:40:00	8:40:00	100	0	100	P	Verificarea la etansietate
Basarabeasca	s.Başcalia	PRG- 14	PJ	19.02.2020	08.30		8:10:00	8:10:00	10	0	10	P	Verificarea la etansietate
Basarabeasca	s.Sadaclia	PRG-18	PJ	21.02.2020	08.30		7:50:00	7:50:00	51	0	51	P	Verificarea la etansietate
Basarabeasca	or. Basarabeasca	PRG-2	PJ	26.02.2020	08.50		7:50:00	7:50:00	50	0	50	P	Verificarea la etansietate

Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG 30, 31, 27,3	PJ	03.03.2020	09.10		5:15:00	5:15:00	46	0	46	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Bașcalia	PRG-9	PJ	11.03.2020	08.20		8:00:00	8:00:00	53	0	53	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG-2	PJ	11.03.2020	08.50		8:00:00	8:00:00	20	0	20	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Iordanovca	PRG-35buc.	PM	20.07.2020	09.20		56:00:00	56:00:00	163	3	166	P		Verificarea la etanșietate conducta de gaze subterană din PE presiune joasă
	s.Sadaclia	PRG -10buc.							995	12	1007			
	s.Carabetovca	PRG - 5 buc.							374	3	377			
	s. Iserlia	PRG - 20 buc.							143	3	146			
	s. Ivanovca	PRG -1							31	0	31			
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG- 88 buc.	PM	27.07.2020	08.30		57:00:00	57:00:00	3945	101	4046	P		Verificarea la etanșietate conducta de gaze subterană și supraterană din oțel presiune medie
Basarabeasaca	s.Bașcalia	PRG - 42 buc	PI	07.09.2020	08.30		57:00:00	57:00:00	763	10	773	P		Verificarea la etanșietate conducta de gaze subterană din oțel presiune înaltă și din PE presiune medie
Basarabeasaca	s. Carabetovca	str. Șt.cel Mare PRG- 10	PM	05.10.2020	14.45		3:55:00	3:55:00	3	0	3	N	AT	În urma lucrărilor de săpături efectuate pentru pozarea conductei de apă, a fost deteriorat gazoductul de PM Ø32mm PE de către persoana fizica, fără permisiunea pentru efectuarea lucrărilor de terasament
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG- 22	PJ	16.10.2020	08.30		7:40:00	7:40:00	15	2	17	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s.Sadaclia	PRG- 11	PJ	23.10.2020	08.30		7:20:00	7:20:00	17	0	17	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Abaclia	str. Independenței	PJ	26.10.2020	08.30		8:00:00	8:00:00	38	0	38	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG- 10	PJ	26.10.2020	09.20		4:10:00	4:10:00	6	3	9	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG -32	PJ	26.10.2020	10.00		6:40:00	6:40:00	47	0	47	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Abaclia	PRG-8	PJ	27.10.2020	09.20		6:40:00	6:40:00	28	0	28	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s.Abaclia	PRG - 38	PJ	20.11.2020	08.40		8:10:00	8:10:00	63	0	63	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Sadaclia	PRG-13	PJ	20.11.2020	09.15		7:45:00	7:45:00	43	0	43	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG -26	PJ	20.11.2020	10.10		7:10:00	7:10:00	55	0	55	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG - 24	PJ	26.11.2020	10.30		5:00:00	5:00:00	25	0	25	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG- 47	PJ	07.12.2020	10.00		6:00:00	6:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s.Bașcalia	PRG -6	PJ	16.12.2020	10.00		6:00:00	6:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG-1	PJ	21.12.2020	08.40		7:50:00	7:50:00	33	0	33	P		Verificarea la etanșietate
Basarabeasaca	s. Sadaclia	PRG-32	PJ	23.12.2020	08.40		7:50:00	7:50:00	52	0	52	P		Verificarea la etanșietate
Leova	or. Leova	PRG 50 str. Alexandru cel Bun	PJ	11.01.2020	9:30		1:30:00	1:30:00	21	0	21	P		Au fost liminate scurgeri de gaze depistate in urma inspectării
Leova	or. Leova	PRG 108 str. Decebal	PJ	11.01.2020	11:05		3:00:00	3:00:00	16	0	16	P		Au fost liminate scurgeri de gaze depistate in urma inspectării
Leova	or. Leova	PRG 8 str. M Costin 2- 14, str. Gheorghe Ureche2-15, str. Livezilor 23	PJ	22.01.2020	10:35		5:55:00	5:55:00	16	0	16	P		Racordare prin sudura a noului consumator la rețeaua de gaze naturale
Leova	or. Leova	PRG Nr 38 str.M. Eminescu 61-94. Str. I. Neculce 9-10	PJ	03.02.2020	9:20		5:00:00	5:00:00	25	0	25	P		Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat
Leova	or. Leova	PRG Nr 8 str. M. Costin 11	PJ	13.02.2020	13:00		3:30:00	3:30:00	14	0	14	P		Modificarea instalatiei Interioare
Leova	sat. Baius	PRG Nr 9	PJ	21.02.2020	9:00		3:30:00	3:30:00	11	0	11	P		Montarea liniei de ocolire
Leova	or. Leova	PRG 54 str.Liviu Rebreanu24-42	PJ	26.05.2020	10:10		5:40:00	5:40:00	10	0	10	P		Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat

Leova	or. Leova	PRG Nr 55	PJ	27.05.2020	9:40		5:35:00	5:35:00	19	0	19	P		Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat
Leova	or. Leova	str.M. Kogilniceanu	PJ	01.06.2020	9:00		7:10:00	7:10:00	16	0	16	P		Proba la etansietate a gazoductului.
Leova	or. Leova	str. Granicerilor PRG 66	PJ	05.06.2020	10:00		6:00:00	6:00:00	22	0	22	P		Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat
Leova	sat. Sirma	sat. Sirma	PJ	15.06.2020	11:10		2:50:00	2:50:00	3	1	4	N	AT	Conectarea gresita, neautorizata a incalzitorului de apa la cnducta de gaze naturale (suplinirea gazoductului de presiune joasa cu apa
Leova	sat. Borogani	PRG 17	PJ	20.07.2020	9:30		7:40:00	7:40:00	271	0	271	P		Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat
Leova	sat. Borogani	PRG Nr 18	PJ	22.07.2020	8:00		9:00:00	9:00:00	43	0	43	P		Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat
Leova	or. Leova	PRG 153 str.Aleco Russo	PJ	27.07.2020	9:30		5:50:00	5:50:00	15	0	15	P		Lucrari planificate, montarea robinetului la intrare in PRG 153
Leova	or. Leova	str. Independentei 48 ap.22.23.26.30.31.34.35.38.39.	PJ	07.08.2020	9:00		1:30:00	1:30:00	10	0	10	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Leova	or. Leova	str. Independentei 50 ap.44.48.52.56.60	PJ	11.08.2020	9:30		5:30:00	5:30:00	5	0	5	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Leova	or. Leova	str. I.L. Caragiale13, str. Stefan cel Mare 82	PJ	13.08.2020	13:00		3:30:00	3:30:00	35	0	35	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Leova	or. Leova	str. Gh. Asache , str. Alexandru cel Bun 7-23.30.34.36	PJ	25.08.2020	10:30		6:15:00	6:15:00	18	0	18	P		Proba la etansietate a gazoductului de pj.
Leova	or. Iargara	SRL "CRISVALG"	PJ	25.08.2020	17:05		2:00:00	2:00:00		1	1	N	AT	In urma efectuarii lucrarilor de terasament a fost deteriorate gazoductul subteran cu diametrul 90 mm de presiune medie
Leova	or. Leova	str, Unirii 38	PJ	11.09.2020	10:30		1:30:00	1:30:00	2	0	2	P		Demontarea robinetului cu bila cu flansa la intrare in PRG defectat
Leova	or. Leova	sat. Sileste, Frumusica, Troita, Troian, Vozneseni, Sarateni, Tomaiul Nou.	PÎ	14.09.2020	9:00		58:00:00	58:00:00	239	0	239	P		Proba la etansietate a gazoductului de PI.
Leova	or. Leova	str. 31 August ap 2626-29	PJ	17.09.2020	9:20		2:00:00	2:00:00	2	0	2	P		Racordarea noilor consumatori la retea
Leova	or. Leova	str. Alexandru cel Bun 43	PJ	08.10.2020	9:25		9:35:00	9:35:00	32	0	32	P		Modificarea retelelor interioare
Leova	or. Leova	str. Independentei 48	PJ	15.10.2020	9:30		6:30:00	6:30:00	25	0	25	P		Modificarea retelelor interioare
Leova	or. Leova	str.M. Varlaam 10/33.36.39.42.45	PJ	23.10.2020	9:30		5:50:00	5:50:00	5	0	5	P		Proba la etansietate a gazoductului.
Leova	or. Leova	str. M. Costin 7.9.11	PJ	14.11.2020	11:15		4:35:00	4:35:00	55	0	55	P		Proba la etansietate a gazoductului.
Leova	or. Leova	str. B. P. Hasdeu 3	PJ	21.12.2020	11:00		5:30:00	5:30:00	12	0	12	P		Proba la etansietate a gazoductului.

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale pe SRL "Cimișlia - gaz"

Rețeaua de distribuție (raionul)	Cauza întreruperilor	Numărul de consumatori deserviți (NCt)	NCi – numărul locurilor de consum ale consumatorilor finali, afectate de întreruperea i în livrarea gazelor naturale	Ti – durata întreruperii i în livrarea, gazelor naturale, calculată conform pct.20 din prezentul Regulament, minute	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)
Cimișlia	FM	10249	8	1495	1,17	0,00078
	AT	10249	511	645	32,16	0,04986
	AC	10249				
	Programate	10249	10746	22710	23811,27	1,04849
Basarabeasca	FM	7895				
	AT	7895	3	235	0,09	0,00038
	AC	7895				
	Programate	7895	7503	20780	19748,24	0,95035
Leova	FM	6385				
	AT	6385	5	290	0,23	0,00078
	AC	6385				
	Programate	6385	939	10775	1584,61	0,14706
Total pe întreprindere	FM	24529	8	1495	0,49	0,00033
	AT	24529	519	1170	24,76	0,02116
	AC	24529				
	Programate	24529	19188	54265	42449,22	0,78226

Notă:

Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM – situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT – acțiunile terților

AC – alte cauze;

Inginer-șef

Natalia Stoian

Indicatori garantați de continuitate în livrarea gazelor naturale pe SRL „Cimișlia - gaz” pentru anul 2020

Tabelul 3

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, alin 1), lit. a)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc / scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 8 ore		
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor (de verificare la etanșeitate, de reparație, de înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu <i>presiune joasă și medie</i> , inclusiv:			
		(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0
		Cu durata mai mare de 36 ore		
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 48 ore		
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore		
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	0	
	Cu durata mai mare de 120 ore			
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
		(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0
		Cu durata mai mare de 36 ore		
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 48 ore		
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore		
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	0	
	Cu durata mai mare de 120 ore			
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparația, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de <i>presiune înaltă</i> , cu întreruperea livrării gazelor naturale;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore		

Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Mențiuni
Pct. 14, alin 2),	Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectați de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	0	
		Consumatori pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi		

Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15

Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15	
Suma compensațiilor achitate, lei	

Inginer-șef

Natalia Stoian

Tabelul 4**Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale
pe SRL "Cimișlia - gaz"**

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct.27 – 5 zile lucrătoare).	0
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct.24 – 15 zile lucrătoare).	0
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct.25)	

Inginer-șef**Natalia Stoian**

Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali pe SRL "Cimișlia - gaz"

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OST	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de transport (pct.37, lit.a) – NUA	0
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 6 ore (pct.37, lit.a) – NU6	0
Indicator de calitate IC2 1 , calculat conform pct.37, lit.a)	0
Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct.37, lit.b) – NUA	527
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), informați în termen normativ de până la 12 ore (pct.37, lit.b) – NU12)	527
Indicator de calitate IC2 2 , calculat conform pct.37, lit.b)	100%
Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectați de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct.45, 46 – NUafect)	19188
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct.48 – Nu3)	19188
Indicator de calitate IC2 3 , calculat conform pct.48	100%
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct.53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct.53 – NTCracord)	907
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct.53 – N15)	907
Indicatorul de calitate IC3, calculat conform pct.53	100%
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct.55)	
Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale	700
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare	700
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.56 (lei)	0
Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct.57)	
Numărul total de cereri privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	109
Numărul de reconectări la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	109
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.58 (lei)	0
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct.59)	
Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.60 (lei)	0

pct.65 2) $T_m = 907 * 9,4 / 907 = 9,4$ zile

pct.65 3) $T_m = 0 * 0 / 0 = 0$ zile